



# Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR SOZIALES, GESUNDHEIT UND INTEGRATION

Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg · Postfach 102942 · 70025 Stuttgart

Landratsamt Heilbronn  
Gesundheitsamt  
Lerchenstr. 40  
74072 Heilbronn

Referat 73

Prof. Dr. med. Silke Fischer

Telefon Labor Wasser 0711 / 25859-367  
Laborleitung 0711 / 25859-308  
Telefax 0711 / 25859-266  
E-Mail Wasserhygiene@sm.bwl.de

Seite 1 / 1

Trinkwasser@Landratsamt-Heilbronn.de

## Prüfbericht Oberflächenwasser

<b>Probennummer:</b>	<b>WA2023006031</b>
<b>Entnahmestellenr.:</b>	<b>12507801400</b>
<b>Gewässer-ID:</b>	<b>DEBW_PR_0102</b>
Bitte immer angeben	

Entnahmestelle:	<b>Oedheim, Hirschfeldsee im Sperrfechterpark</b>	Entnahmedatum:	<b>14.08.2023 / 11:30 Uhr</b>
Straße:		Eingangsdatum:	<b>14.08.2023 / 14:20 Uhr</b>
PLZ / Ort:	<b>74229 Oedheim</b>	Anlegedatum:	<b>14.08.2023 / 14:20 Uhr</b>
Probenehmer:	<b>Nino Brandonisio</b>		
NUTS-CODE:	<b>R18180003108125003</b>	EU-Badeplatz:	<b>ja</b>
Art d. Oberfl.wassers:	<b>Natursee</b>	Sauerstoff-Sättig.(%)*:	
Wassertemp. (°C)*:	<b>25,00</b>	Gel. Sauerstoff (mg/l)*:	
		pH-Wert*:	

Prüfmerkmal	Methode	Einheit	Norm	Ergebnis
Escherichia coli	DIN EN ISO 9308-3:1999-07	MPN/100ml		15
iEnterokokken	DIN EN ISO 7899-1:1999-07	MPN/100ml		46

Die Probennahme erfolgte nach DIN EN ISO 19458:2006.

Untersucht und beurteilt gemäß geltender Badegewässerverordnung (BadegVO 2008)

Dieser elektronisch übermittelte Prüfbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Prüfberichte und ist ohne Unterschrift gültig.

Die mikrobiologische Untersuchung gemäß geltender Badegewässerverordnung (BadegVO) ergab keine Beanstandung.

Stuttgart, den 16.08.2023

Dr. rer. nat. Jens Fleischer  
Sachgebiets- und Laborleitung

(\* ) Vor-Ort-Messung des Einsenders. Keine validierten Messungen des LGA. (\*\* ) Höchstwert gemäß UBA-Empfehlung 06/2017.

Bei den Serogruppen 1 sowie 2-14 handelt es sich um Legionella pneumophila.

Das Prüfungsergebnis bezieht sich ausschließlich auf die vorgelegte Probe (Prüfgegenstand). Das Gutachten darf nur vollständig weitergegeben werden. Die auszugswise Weitergabe bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg.



Dienstgebäude Nordbahnhofstr. 135 · 70191 Stuttgart  
Telefon 0711 25859-0 · Telefax 0711 25859-250 · lga@sm.bwl.de  
www.gesundheitsamt-bw.de · www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de  
Deutsche Bank Filiale Stuttgart · IBAN DE06 60000 0000 0060 0015 05 · BIC MARKDEF1600

